



ICIM

Certificazione di Prodotto

Product Certification

Certificato N. **159AD/1**
Certificate No.

ALL'AZIENDA / TO THE FIRM

ASSA ABLOY Italia S.p.A.
Via Bovaresa, 13
40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

UNITÀ OPERATIVE / OPERATIVES UNITS

Via Bovaresa, 13 – 40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

PER I SEGUENTI PRODOTTI / FOR THE FOLLOWING PRODUCTS

**DISPOSITIVI ANTIPANICO PER USCITE DI SICUREZZA AZIONATI MEDIANTE
UNA BARRA ORIZZONTALE**
PANIC EXIT DEVICES

CON DENOMINAZIONE COMMERCIALE / WITH TRADE NAME/S

Serie/Series YALE - TOUCH 449Y5

Modelli / models: 449Y5XX000, 449Y5XX000JJJ, 449Y5XX000MIC, 449Y5XXJJJMIC;

serrature / locks: 4568065090, 4569065Z90, PN8200165

controserrature / counterlocks: PN8201165, PN8201265, PN8201195, PN8201365,
PN8201465

contropiastra / keeper: 0245602000

dispositivo riaggancio aste / relatching device for rods: PAN330007

Aste di collegamento con puntali / connecting rods with taper: PAM110005,
PAM110006, PAM110007

con Z variante mano, JJJ variante di finitura e XX variante di dimensione

Note / Notes:

Massa anta max. ≤ 250 kg, altezza max. anta ≤ 3.000 mm; Larghezza max. anta ≤ 1.320 mm

Max leaf mass. ≤ 250 kg, max leaf height ≤ 3.000 mm; Max. Leaf width ≤ 1.320 mm

CONFORMEMENTE ALLA NORMA ED AL DOCUMENTO NORMATIVO ICIM
IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD AND WITH ICIM NORMATIVE DOCUMENT

EN 1125:2008 - ICIM 0040CS

CON CLASSIFICAZIONE / WITH CLASSIFICATION

3 | 7 | 7 | B | 1 | 3 | 2 | 2 | B | A

ICIM S.p.A.

PRIMA EMISSIONE
FIRST ISSUE

20/01/2015

EMISSIONE CORRENTE
CURRENT ISSUE

20/01/2018

DATA DI SCADENZA
EXPIRING DATE

19/01/2021