

Prestatieverklaring
(EU) 305/2011
DoP N° : DC00011

1. **Identificatie code van het product type** Deurdrangers
2. **Product type** MAB 7632 EN3 Vloerveer
3. **Bedoeld gebruik** Op rook- en brandwerende deuren
4. **Fabrikant** ASSA ABLOY Italia S.p.A.
via Bovaresa,13
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY
5. **Systeem ter beoordeling en verificatie van de constantheid van de prestaties** Systeem 1

6. Het bouwproduct valt onder een geharmoniseerde norm

Officieel Erkend Testinstituut – N. 0425	Geharmoniseerde Norm	EG – Certificaat van conformiteit
ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY	EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006	0425-CPR-002865 21/03/2017

7. Verklaarde prestatie:
Classificatie volgens EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

7632	3	8	3	1	1	4
------	---	---	---	---	---	---

Essentiele Kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
Zelf - sluitend		
5.2.1. Algemeen		EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
5.2.3. Sluitkracht	Waarde > Tabel 1	
5.2.4 Openingskracht	Waarde > Tabel 1	
5.2.5 Efficiency	Waarde > Tabel 1	

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

**Sede di Roma
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano
Milan Unit**

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255

5.2.6 Sluittijd	T<3s of T>20s. Verschil OK na 500.000 cycli
5.2.7 Openingshoek	Klasse 3: voor het sluiten van deuren vanaf tenminste 105° openingshoek (≤175°)
5.2.8 Overbelasting prestaties	Doorstaat de overbelasting testen
5.2.9 Temperatuur afhankelijkheid	Sluittijd bij 40°C en -15°C: ≥3s en ≤25s
5.2.10 Vloeistoflekage	Geen gedurende de test
5.2.11 Beschadiging	Geen gedurende de test
5.2.12 Eindslag instelling	Variabel tussen 15° - 0°
5.2.13 Openingsdemping	Geen prestatie vastgesteld
5.2.14 Sluitvertraging	Geen prestatie vastgesteld
5.2.15 Sluitkracht	EN3
5.2.16 Nul positie	0 cycli: ≤ 3 mm; 500.000 cycli: ≤ 6 mm
5.2.18 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren Geschiktheid voor brand- en rookwerende deuren	Klasse 1: geschikt voor brand- en rookwerende deuren (≥EN3)
Duurzaamheid zelfsluiting	
5.2.2. Duurzaamheid	Klasse 8: 500.000 test cycli
5.2.17.1 Corrosie bestendigheid	Klasse 4: zeer hoge bestendigheid (240 uur)
5.2.17.2 Corrosie bestendigheid	Sluitkracht is > 80% van de gemeten waarde voor aanvang van de zoutsproeitest
Gevaarlijke stoffen	De gebruikte materialen in het product bevatten geen gevaarlijke stoffen of laten deze vrijkomen, welke de maximale grenzen overschrijden van de huidige Europese en nationale wet- en regelgeving..

1. Prestatieverklaring

Het in de punten 1 en 2 beschreven product voldoet aan de in punt 7 vermelde prestaties. Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor de opstelling van deze verklaring.

Maddalena Marchesini (Managing Director - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-21/03/2017

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.: Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255