

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
(EU) 305/2011
DoP N° : DC00012

- 1. **Codice di identificazione del tipo di prodotto** Chiudiporta

- 2. **Riferimento del prodotto** MAB 7642 EN4 Chiudiporta a pavimento

- 3. **Uso previsto** Porte a compartimentazione tagliafuoco/ tagliafumo

- 4. **Fabbricante** ASSA ABLOY Italia S.p.A.
via Bovaresa,13
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY

- 5. **Sistema di verifica e di validazione** Sistema 1
Di costanza delle prestazioni

6. Il prodotto da costruzione rientra nella norma armonizzata

Organismo Notificato – N. 0425	Norma EN Armonizzata	Certificato CE / Emesso il
ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY	EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006	0425-CPR-002866 21/03/2017

7. Prestazioni dichiarate:

Classificazione secondo EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

7642	3	8	4	1	1	4
------	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Specifiche Tecniche Armonizzate
Chiusura automatica		
5.2.1. Generale		EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
5.2.3. Momento di chiusura	Valore> Tavola 1	
5.2.4 Momento di chiusura	Valore> Tavola 1	
5.2.5 Rendimento	Valore> Tavola 1	
5.2.6 Tempo di chiusura	T<3s o T>20s. Variazione OK dopo 500.000 cicli	

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

**Sede di Roma
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano
Milan Unit**

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255

5.2.7 Angoli di funzionamento	Grado 3 :Per porte in chiusura con almeno 105° di apertura ($\leq 175^\circ$)
5.2.8 Prestazioni di sovraccarico	Resistere alle prove di sovraccarico previste
5.2.9 Influenza della Temperatura	Tempo di chiusura (da una posizione di apertura di 90°) a 40°C e -15°C: $\geq 3s$ e $\leq 25s$
5.2.10 Perdita di liquidi	Alcuna perdita di liquidi deve verificarsi durante i test
5.2.11 Danni	Alcun danno deve verificarsi durante i test
5.2.12 Controllo dello scatto finale	Variabile tra $15^\circ - 0^\circ$
5.2.13 Freno all'apertura	NPD
5.2.14 Chiusura ritardata	NPD
5.2.15 Forza di chiusura	EN4
5.2.16 Position 0°	0 cicli: ≤ 3 mm; 500.000 cicli: ≤ 6 mm
5.2.18 Idoneità su porte tagliafuoco e tagliafumo	Grade 1: adatto per l'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo ($\geq EN4$)
Durata alla chiusura automatica	
5.2.2. Durata	Grado 8: 500.000 cicli di test
5.2.17.1 Resistenza alla corrosione	Grado 4: Altissima resistenza (240h)
5.2.17.2 Resistenza alla corrosione	Il momento di chiusura è $>80\%$ del valore misurato precedentemente al test nebbia salina
Sostanze pericolose	I materiali non contengono o emettono sostanze pericolose superiori ai limiti massimi precisati dalle esistenti norme europee e di ogni legislazione nazionale dei materiali

8. Dichiarazione di Prestazione

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Maddalena Marchesini (Managing Director - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-21/03/2017

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.: Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255