

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

(EU) 305/2011

DoP N° : DC00017

1. **Code d'identification du type de produit** Ferme Porte
2. **Référence de produit** TESA CTSU803SRST Pivot de sol
3. **Usage prévu** Portes de compartimentation feu/fumée
4. **Fabricant** ASSA ABLOY Italia S.p.A.
via Bovaresa,13
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY
5. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances** Système 1

6. Le produit de construction est couvert par une Norme harmonisée

Organisme Notifié – N. 0425	Norme EN Harmonisée	Certifikat CE / émis le
ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY	EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006	0425-CPR-002865 14/07/2017

7. Performances déclarées :

Classification selon EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

CTSU803SRST	3	8	3	1	1	4
-------------	---	---	---	---	---	---

Caractéristiques Essentielles	Performance	Spécifications Techniques Harmonisées
Fermeture Automatique		
5.2.1. General		EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
5.2.3. Moment de fermeture	Valeur > Tableau 1	
5.2.4 Moment d'ouverture	Valeur > Tableau 1	
5.2.5 Rendement	Valeur > Tableau 1	

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

Sede di Roma
Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

Sede di Milano
Milan Unit

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

Sede di Piacenza
Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

Sede di Treviso
Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255

5.2.6 Temps de fermeture	T<3s ou T>20s. Variation OK après 500.000 cycles
5.2.7 Angles de fonctionnement	Grade 3: Pour fermetures de portes avec au moins 105° d'ouverture (≤175°)
5.2.8 Performance à la surcharge	Resiste à la surcharge de fermeture définie
5.2.9 Constance de Température	Temps de fermeture à 40°C et -15°C: : ≥3s et ≤25s
5.2.10 Fuite de liquid	Aucune fuite constatée pendant les essais
5.2.11 Dommages	Aucune dommage constaté pendant les essais
5.2.12 Accélération finale	Variable entre 15°- 0°
5.2.13 Frein à l'ouverture	NPD
5.2.14 Temporisation à la fermeture	NPD
5.2.15 Force	EN3
5.2.16 Position 0°	0 cycles: ≤ 3 mm; 500.000 cycles: ≤ 6 mm
5.2.18 Aptitude pour portes coupe-feu et/ou étanches aux fumes	Grade 1: apte à équiper des portes coupe-feu et/ou étanches aux fumées (≥EN3)
Endurance à la fermeture automatique	
5.2.2. Endurance	Grade 8: 500.000 cycles de test
5.2.17.1 Résistance à la corrosion	Grade 4: très haute résistance (240h)
5.2.17.2 Résistance à la corrosion	Le moment de fermeture est >80% de la valeur mesurée avant l'essai de brouillard salin.
Substances dangereuses	Les matériaux ne contiennent ni ne dégagent de substances dangereuses dépassant les niveaux maximum précisés dans les norms européennes existantes de matériaux et ans toute réglementation nationale.

1. Performances déclarées

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declares indiquées au point 7. La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Maddalena Marchesini (Directeur General - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-14/07/2017

ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13
40017 San Giovanni in
Persiceto (BO) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486
www.assaabloy.it

Cap. Soc.: Euro 6.500.000 i.v.
C.F./Reg. Imp.: 02275750590
P.I./VAT: IT 02275750590
R.E.A.: 1176693/RM
assaabloyitaliapec@legalmail.it
info@assaabloy.it

Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149
00142 Roma (RM) Italy
Tel. +39 051 6812411
Fax. +39 051 827486

Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16
20838 Renate
(MB) Italy
Tel. +39 0362 982271
Fax. +39 0362 982235

Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3
29016 - Cortemaggiore
(PC) Italy
Tel. +39 0523 255511
Fax. +39 0523 835191

Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A
31020 San Vendemiano
(TV) Italy
Tel. +39 0438 912275
Fax. +39 0438 912255