

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE  
(EU) 305/2011  
DoP N° : DC00018**

1. **Codice di identificazione del tipo di prodotto** Chiudiporta
2. **Riferimento del prodotto** TESA CTSU804SRST EN4 Chiudiporta a pavimento
3. **Uso previsto** Porte a compartimentazione tagliafuoco/ tagliafumo
4. **Fabbricante** ASSA ABLOY Italia S.p.A.  
via Bovaresa,13  
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY
5. **Sistema di verifica e di validazione** Sistema 1  
**Di costanza delle prestazioni**

**6. Il prodotto da costruzione rientra nella norma armonizzata**

Organismo Notificato – N. 0425	Norma EN Armonizzata	Certificato CE / Emesso il
ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY	EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006	0425-CPR-002866 14/07/2017

**7. Prestazioni dichiarate:**

Classificazione secondo EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

CTSU804SRST	3	8	4	1	1	4
-------------	---	---	---	---	---	---

Caratteristiche Essenziali	Prestazione	Specifiche Tecniche Armonizzate
<b>Chiusura automatica</b>		
5.2.1. Generale		EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
5.2.3. Momento di chiusura	Valore> Tavola 1	
5.2.4 Momento di chiusura	Valore> Tavola 1	
5.2.5 Rendimento	Valore> Tavola 1	
5.2.6 Tempo di chiusura	T<3s o T>20s. Variazione OK dopo 500.000 cicli	

**ASSA ABLOY Italia S.p.A.**

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in  
Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

**Sede di Roma  
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano  
Milan Unit**

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza  
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso  
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255

5.2.7 Angoli di funzionamento	Grado 3 :Per porte in chiusura con almeno 105° di apertura (≤175°)
5.2.8 Prestazioni di sovraccarico	Resistere alle prove di sovraccarico previste
5.2.9 Influenza della Temperatura	Tempo di chiusura (da una posizione di apertura di 90°) a 40°C e -15°C: ≥3s e ≤25s
5.2.10 Perdita di liquidi	Alcuna perdita di liquidi deve verificarsi durante i test
5.2.11 Danni	Alcun danno deve verificarsi durante i test
5.2.12 Controllo dello scatto finale	Variabile tra 15°- 0°
5.2.13 Freno all'apertura	NPD
5.2.14 Chiusura ritardata	NPD
5.2.15 Forza di chiusura	EN4
5.2.16 Position 0°	0 cicli: ≤ 3 mm; 500.000 cicli: ≤ 6 mm
5.2.18 Idoneità su porte tagliafuoco e tagliafumo	Grade 1: adatto per l'uso su porte tagliafuoco/tagliafumo (≥EN4)
<b>Durata alla chiusura automatica</b>	
5.2.2. Durata	Grado 8: 500.000 cicli di test
5.2.17.1 Resistenza alla corrosione	Grado 4: Altissima resistenza (240h)
5.2.17.2 Resistenza alla corrosione	Il momento di chiusura è >80% del valore misurato precedentemente al test nebbia salina
<b>Sostanze pericolose</b>	I materiali non contengono o emettono sostanze pericolose superiori ai limiti massimi precisati dalle esistenti norme europee e di ogni legislazione nazionale dei materiali

**8. Dichiarazione di Prestazione**

Le prestazioni del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 7. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante.

Maddalena Marchesini (Managing Director - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-14/07/2017

**ASSA ABLOY Italia S.p.A.**

Sede legale / Legal address:  
Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

**Sede di Roma  
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano  
Milan Unit**

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza  
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso  
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255