

**Prestatieverklaring**  
(EU) 305/2011  
**DoP N° : DC 475.2.00**

1. **Identificatie code van het product type**      Deurdrangers
2. **Product type**      DC 475.2    EN3-6    Vloerveer
3. **Bedoeld gebruik**      Op rook- en brandwerende deuren
4. **Fabrikant**      ASSA ABLOY Italia S.p.A.  
via Bovaresa,13  
40017- San Giovanni in Persiceto (BOLOGNA) ITALY
5. **Systeem ter beoordeling en verificatie van de constantheid van de prestaties**      Systeem 1

**6. Het bouwproduct valt onder een geharmoniseerde norm**

Officieel Erkend Testinstituut – N. 0425	Geharmoniseerde Norm	EG – Certificaat van conformiteit
ICIM S.p.a. – Piazza Don Mapelli,75 -20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) - ITALY	EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006	0425-CPR-0663 21/03/2017

**7. Verklaarde prestatie:**

Classificatie volgens EN1154:1996 + A1:2002 +AC:2006

<b>DC475.2</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>3/6</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
----------------	----------	----------	------------	----------	----------	----------

Essentiele Kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde Technische Specificatie
<b>Zelf - sluitend</b>		
5.2.1. Algemeen		EN1154:1996 + A1:2002 + AC:2006
5.2.3. Sluitkracht	Waarde > Tabel 1	
5.2.4 Openingskracht	Waarde > Tabel 1	
5.2.5 Efficiency	Waarde > Tabel 1	

**ASSA ABLOY Italia S.p.A.**

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in  
Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.:Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

**Sede di Roma  
Rome Unit**

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

**Sede di Milano  
Milan Unit**

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

**Sede di Piacenza  
Piacenza Unit**

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

**Sede di Treviso  
Treviso Unit**

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255

5.2.6 Sluittijd	T<3s of T>20s. Verschil OK na 500.000 cycli
5.2.7 Openingshoek	Klasse 3: voor het sluiten van deuren vanaf tenminste 105° openingshoek (≤175°)
5.2.8 Overbelasting prestaties	Doorstaat de overbelasting testen
5.2.9 Temperatuur afhankelijkheid	Sluittijd bij 40°C en -15°C: ≥3s en ≤25s
5.2.10 Vloeistoflekage	Geen gedurende de test
5.2.11 Beschadiging	Geen gedurende de test
5.2.12 Eindslag instelling	Variabel tussen 15° - 0°
5.2.13 Openingsdemping	Geen prestatie vastgesteld
5.2.14 Sluitvertraging	Geen prestatie vastgesteld
5.2.15 Sluitkracht	EN3-6
5.2.16 Nul positie	0 cycli: ≤ 3 mm; 500.000 cycli: ≤ 6 mm
5.2.18 Eignung für Feuer-/Rauchschutztüren Geschiktheid voor brand- en rookwerende deuren	Klasse 1: geschikt voor brand- en rookwerende deuren (≥EN3)
<b>Duurzaamheid zelfsluiting</b>	
5.2.2. Duurzaamheid	Klasse 8: 500.000 test cycli
5.2.17.1 Corrosie bestendigheid	Klasse 4: zeer hoge bestendigheid (240 uur)
5.2.17.2 Corrosie bestendigheid	Sluitkracht is > 80% van de gemeten waarde voor aanvang van de zoutsproeitest
<b>Gevaarlijke stoffen</b>	De gebruikte materialen in het product bevatten geen gevaarlijke stoffen of laten deze vrijkomen, welke de maximale grenzen overschrijden van de huidige Europese en nationale wet- en regelgeving..

### 1. Prestatieverklaring

Het in de punten 1 en 2 beschreven product voldoet aan de in punt 7 vermelde prestaties. Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor de opstelling van deze verklaring.

Maddalena Marchesini (Managing Director - ASSA ABLOY Italia S.p.A.)



S. Giovanni In Persiceto – Bologna (Italy)-21/03/2017

#### ASSA ABLOY Italia S.p.A.

Sede legale / Legal address:

Via Bovaresa 13  
40017 San Giovanni in  
Persiceto (BO) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486  
www.assaabloy.it

Cap. Soc.: Euro 6.500.000 i.v.  
C.F./Reg. Imp.: 02275750590  
P.I./VAT: IT 02275750590  
R.E.A.: 1176693/RM  
assaabloyitaliapec@legalmail.it  
info@assaabloy.it

#### Sede di Roma Rome Unit

Via Paolo di Dono, 149  
00142 Roma (RM) Italy  
Tel. +39 051 6812411  
Fax. +39 051 827486

#### Sede di Milano Milan Unit

Via Concordia 16  
20838 Renate  
(MB) Italy  
Tel. +39 0362 982271  
Fax. +39 0362 982235

#### Sede di Piacenza Piacenza Unit

Via Leonardo Da Vinci, 1/3  
29016 - Cortemaggiore  
(PC) Italy  
Tel. +39 0523 255511  
Fax. +39 0523 835191

#### Sede di Treviso Treviso Unit

Via San Pio X, 52/A  
31020 San Vendemiano  
(TV) Italy  
Tel. +39 0438 912275  
Fax. +39 0438 912255